

Pasym dnia 22.07.2007r

W dniu 22. lutego 2007r wpłynęło do Zamawiającego zapytanie odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu. Treść zapytania:

“Szanowni Państwo,

W związku z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego poniżej przedstawiamy nasze pytania:

- 1. Ile posiadacie Państwo zbiorników i o jakiej pojemności? Ile będzie wynosiła jednorazowa dostawa oleju opałowego i jaka będzie ich czystość ?*
- 2. Na jaki dzień należy podać cenę oleju opałowego w ofercie?*
- 3. Czy rozliczanie i fakturowanie czystkowych dostaw oleju opałowego nastąpią będzie w temp. ref. +15° C na podstawie dowodu wydania wystawionego przez bazę paliw?*

Ponadto prosimy o modyfikację zapisu rozdziału 3 SIWZ oraz § 1 projektu umowy poprzez wykreślenie słowa „Rgterm 0,2” (Rgterm to nazwa oleju opałowego produkowanego przez Grupę LOTOS S.A.) oraz określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2001, czyli:

- wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg*
- gęstość w temperaturze 15°C max 0,860 Mg/m³*
- zawartość siarki max 0,20% (m/m)*

Uchylenie określenia konkretnej nazwy oleju opałowego wskazuje na preferowanie określonego producenta, a zatem Zamawiający nie przeprowadza postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Prosimy również o modyfikację brdu pisarskiego zawartego w rozdziale 7 trytu 5 SIWZ: jest „nie otwiera przed 07.02.2006r.””

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Kotownia posiada 5 zbiorników po 3 tys litrów każdy, jednorazowa dostawa wynosi ok. 7 tys. Litrów, czystość dostaw zależy od panujących warunków atmosferycznych i pory roku, waha się między 2 tygodni a 2 miesiące.

Ad. 2 Cen oleju opaowego nale y poda na dzie skadania oferty.

Ad. 3 Rozliczenie i fakturowanie oleju b dzie nast powa na podstawie dowodu wydania wystawionego przez baz paliw.

Ponadto Zamawiaj cy postanawia zmieni opis przedmiotu zamówienia na zgodny z Polskimi Normami tj. *PN-C-96024:2001*, czyli:

- warto opaowa min. 42,6 Mj/kg
- g sto w temperaturze 15°C max 0,860 Mg/m³
- zawarto siarki max 0,20% (m/m)

w zwi zku z czym zmianie ulegaj odpowiednie zapisy w SIWZ oraz projekcie umowy.

Ponadto poprawia si b d pisarski w postaci daty w rozdziale 7 triet 5 SIWZ tj. “nie otwiera przed 07.02.2006r” na “nie otwiera przed 01.03.2007r”

Z powa aniem
p.o. Kierownik ZGKiM
/-/ Gizela Welenc